



דין וחשבון על בדיקה מס' 9711909300

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	שחל חומרים לבנין בע"מ
מענו :	החרושת 26, א.ת. קרית מלאכי 83101
תאריך ההזמנה :	10/07/17

דין וחשבון על מוצר

דוגמת מערכת ציפוי דמוי אבן הכוללת לפי דברי המזמין שכבת "PIHOMI" אבן חימר, שכבת דבק שחל פיקס אייר 472 פומי ואריח טראצו 30*30 ס"מ "תשתית בטון". עבר יבואן : מ.א.ל.מ. בע"מ
--

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך : 10/07/17 הדוגמא לבדיקה יושמה ע"י בא כח : המזמין גודל המדגם : 3 נקודות.
--

מהות הבדיקה

לפי שיטות מסומנות בת"י 1920 חלק 2 "טיח - מערכת טיח באתר" אוקטובר 2002, 5.2.3.4 (הידבקות מערכת) גיליון תיקון מס' 1 מינואר 2009.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.
--	--

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

שם החותם : מהנדס משה חיים

שם החותם : זוהר פייסיק

תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים


12/07/17

דין וחשבון על בדיקה נסי' 9711909300

דף נסי' 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

מקום השבר	כשר הידבקות מגפ"ס	מס'	יחידות	דוגמא
בשכבת ההדבקה	1.06	1	מגפ"ס	מערכת דמי אבן PHOMI דבק שחל פיקס אייר 472 פומי על תשתית בטון (אריח טראצו)
בשכבת ההדבקה	1.09	2		
בשכבת ההדבקה	1.09	3		



חשבונית/

פרקה - סעיף 5.2.1 2378-4

תל אביב / 12/07/17